

Hydrantenprüfprotokoll

Allgemeine Angaben

Stadt/Gemeinde:	Hummelshain
Ortsteil:	Hummelshain - Mitte
Straße:	An der Alten Schule 7

Plannummer:	2542
Mitarbeiter AG:	Lars Amberg
Meßtechniker:	Ralf Hülsmann

Hydrantenangabe

Hydrantennummer:	2121
Hydrantentyp:	Unterflurhydrant
Hydrantenschild:	defekt
Entleerung:	in Ordnung
Hydrantenschieber:	ja
Schwergängig:	ja

Leckgeräusch:	nein
Ausgang DN:	2 B - 1A
Endhydrant:	nein
Zugänglichkeit:	gut
Zustand:	gut
Gebiet:	Zone 2

Messdaten

Rohrleitung DN	100
Rohrmaterial	Guss
Messschlauch	2 * B

Ruhedruck	6,5 bar
Wassertrübung	nein
Prüfdauer	5 min

GPS Koordinaten:

N 50° 45.946° E 11° 37.750°

Bemerkung:

Hydrant bringt erforderliche Wassermenge laut W - 405

Löschwassermenge bei 1,5 bar	2350 l/min
Fließdruck	141 m³/h

Meßgerät

Gerät Hydrantenprüfgerät Präzise
Zählernummer: 123 - 987
Meßbereich: Q_{max} 220 m³/h
Druckbereich: 0 - 14 bar

Datum / Uhrzeit	15.1.2010	12:20 Uhr
Unterschrift:		

